

# 施工マニュアル（14→15 版） 改訂履歴

配水用ポリエチレンパイプシステム協会

設計施工 WG

頁	改訂内容	改訂理由																																				
1	<p><b>1.規格 1.1 管の寸法</b> 備考 4.の文章を変更した。</p> <p>【変更前】質量は、管に使用する材料の 0.960g/cm<sup>3</sup>として算出した値です。</p> <p>【変更後】質量は、管に使用する材料の<u>密度</u>を 0.960g/cm<sup>3</sup>として算出した値です。</p>	・文言の修正																																				
28	<p><b>7.埋設工事 7.1.掘削 (2)土工定規</b> の掘削幅 (B) の表を変更した。</p> <p>【変更前】掘削幅 (B)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>50</th> <th>75</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道事業実務必携による最小幅</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>推奨掘削幅</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>【変更後】掘削幅 (B)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>50</th> <th>75</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道事業実務必携による最小幅</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> <td>0.55</td> </tr> <tr> <td>推奨掘削幅</td> <td><u>0.5</u></td> <td><u>0.5</u></td> <td><u>0.5</u></td> <td>0.55</td> <td>0.6</td> </tr> </tbody> </table>	呼び径	50	75	100	150	200	水道事業実務必携による最小幅	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	推奨掘削幅	0.55	0.55	0.55	0.55	0.6	呼び径	50	75	100	150	200	水道事業実務必携による最小幅	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	推奨掘削幅	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	0.55	0.6	・協会推奨掘削幅として見直し
呼び径	50	75	100	150	200																																	
水道事業実務必携による最小幅	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55																																	
推奨掘削幅	0.55	0.55	0.55	0.55	0.6																																	
呼び径	50	75	100	150	200																																	
水道事業実務必携による最小幅	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55																																	
推奨掘削幅	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	0.55	0.6																																	
35	<p><b>参考資料(1)EF 接合チェックシート記入項目の例</b>から「埋戻し開始時刻」を削除した。</p>	・文言の削除																																				

以上